

LEGEDNA :

I. Klimatyzator kasetonowy o mocy 2.8kW
podstawowe dane :
- **model MI-28Q4/DHN1-A3**
- **typ T-MBQ4-03B1**
- **wydajność chłodnica Qch - 2.8kW**
- **pobór mocy 0.016 kW**
- **pobór prądu 0.06 A**
- **wydajność grzewcza Qgrz - 3.2 kW**
- **pobór mocy 0.013 kW**
- **pobór prądu 0.06 A**
- **nominalny przepły powietrza 405 / 503/ 576m³/h**
- **poziom ciśnienia akustycznego 27/ 34/ 40dB(A)**
- **czynnik chłodniczy R410A**

II. Klimatyzator kasetonowy o mocy 4.5kW
podstawowe dane :
- **model MI-45Q4/DHN1-A3**
- **typ T-MBQ4-03B1**
- **wydajność chłodnica Qch - 4.5kW**
- **pobór mocy 0.021 kW**
- **pobór prądu 0.09 A**
- **wydajność grzewcza Qgrz - 5.0 kW**
- **pobór mocy 0.018 kW**
- **pobór prądu 0.08 A**
- **nominalny przepły powietrza 400 / 516/ 604m³/h**
- **poziom ciśnienia akustycznego 27/ 34/ 40dB(A)**
- **czynnik chłodniczy R410A**

III. Klimatyzator kasetonowy o mocy 3.6kW
podstawowe dane :
- model MI-36Q4/DHN1-A3
- typ T-MBQ4-03B1
- wydajność chłodnica Qch - 3.6kW
- pobór mocy 0.021 kW
- pobór prądu 0.09 A
- wydajność grzewcza Qgrz - 4.0 kW
- pobór mocy 0.018 kW
- pobór prądu 0.08 A
- nominalny przepły powietrza 405 / 516/ 604m³/h
- poziom ciśnienia akustycznego 27/ 34/ 40dB(A)
- czynnik chłodniczy R410A

IV. Klimatyzator kasetonowy o mocy 2.2kW
podstawowe dane :
- **model MI-22Q4/DHN1-A3**
- **typ T-MBQ4-03B1**
- **wydajność chłodnica Qch - 2.2kW**
- **pobór mocy 0.015 kW**
- **pobór prądu 0.06 A**
- **wydajność grzewcza Qgrz - 2.4 kW**
- **pobór mocy 0.013 kW**
- **pobór prądu 0.06 A**
- **nominalny przepły powietrza 364 / 449/ 526m³/h**
- **poziom ciśnienia akustycznego 27/ 34/ 40dB(A)**
- **czynnik chłodniczy R410A**

V. Klimatyzator kasetonowy o mocy 1.5kW
podstawowe dane :
- model MI-15Q4/DHN1-A3
- typ T-MBQ4-03B1
- wydajność chłodnica Qch - 1.5kW
- pobór mocy 0.014kW
- pobór prądu 0.06 A
- wydajność grzewcza Qgrz - 1.7 kW
- pobór mocy 0.011 kW
- pobór prądu 0.05 A
- nominalny przepły powietrza 364 / 449/ 526m³/h
- poziom ciśnienia akustycznego 27/ 34/ 40dB(A)
- czynnik chłodniczy R410A

VI. Klimatyzator kasetonowy o mocy 5.6kW
podstawowe dane :
- **model MI-56Q4/DHN1-D**

typ T-MBQ-02C1
- **wydajność chłodnica Qch - 5.6kW**
- **pobór mocy 0.048 kW**
- **pobór prądu 0.21A**
- **wydajność grzewcza Qgrz - 6.3 kW**
- **pobór mocy 0.048 kW**
- **pobór prądu 0.21 A**
- **nominalny przepły powietrza 704 / 857/ 1029m³/h**
- **poziom ciśnienia akustycznego 34/ 8/ 43dB(A)**
- **czynnik chłodniczy R410A**

VII. Klimatyzator kasetonowy o mocy 7.1kW
podstawowe dane :
- model MI-71Q4/DHN1-D

typ T-MBQ-02C1
- wydajność chłodnica Qch - 7.1kW
- pobór mocy 0.060 kW
- pobór prądu 0.26A
- wydajność grzewcza Qgrz - 8.0 kW
- pobór mocy 0.060kW
- pobór prądu 0.060 A
- nominalny przepły powietrza 748 / 996/1200m³/h
- poziom ciśnienia akustycznego 34/ 39/ 45dB(A)
- czynnik chłodniczy R410A

- Powierzchnie podane w stanie wykończonym.
- Wymiary na rysunkach podane w stanie wykończonym.
- Sprawdzić drożność istniejących przewodów wentylacyjnych oraz sposób podłączenia na odpowiedniej kondygnacji.

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.
WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.

Pasted Image #11 27BA9285.jpg

Rysunek	RZUT I PIĘTRA "A" - INSTALACJA KLIMATYZACJI		Rys.nr: S-10
Temat	PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MUZEUM OKRĘGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ		
Adres	62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 (dz. nr ew. 75, 74/4, 74/3, obręb 036 Śródmieście II)		Skala: 1:100
Inwestor	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12		Data: 03.2018
Autorzy	mgr inż. Grzegorz Szulc	GT-8388/192/77	Podpis
Opracował:	mgr inż. Kamila Kucharska		Podpis
Sprawdz.	mgr inż. Wanda Badura	UAN-7342-111/94	Podpis